

99063066261000, 99063066261000

Inbetriebnahme einer Niederfrequenzanlage oder Gleichstromanlage anzeigen

Heruntergeladen am 12.06.2025

<https://fimportal.de/xzufi-services/133449044/L100027>

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99063066261000, 99063066261000
Leistungsbezeichnung I	Inbetriebnahme einer Niederfrequenzanlage oder Gleichstromanlage anzeigen
Leistungsbezeichnung II	
Typisierung	3b - Bundesaufsichtsverwaltung: Regelung, Land: Ausführungsvorschriften, Kommune: Vollzug
Quellredaktion	Mecklenburg-Vorpommern
Freigabestatus Katalog	fachlich freigegeben (silber)
Freigabestatus Bibliothek	fachlich freigegeben (gold)
Begriffe im Kontext	Meldung, Niederfrequenzanlage, Datenblatt, Erdkabel, Gleichstromanlage, Leitungen, Inbetriebnahme Niederfrequenzanlage, elektromagnetische Felder, Hochspannungsmasten, Spannung, Anmeldung, Inbetriebnahme Gleichstromanlage, Kilovolt
Leistungstyp	Leistungsobjekt mit Verrichtung

Modul	Sachverhalt
Leistungsgruppierung	Immissionsschutz (063)
Verrichtungskennung	Entgegennahme (261)
SDG-Informationsbereich	Erlangung von Lizenzen, Genehmigungen oder Zulassungen im Hinblick auf die Gründung und Führung eines Unternehmens
Lagen Portalverbund	
Einheitlicher Ansprechpartner	Nein
Fachlich freigegeben am	29.10.2024
Fachlich freigegeben durch	Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern
Handlungsgrundlage	https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_26/_7.html https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_26/_7.html
Teaser	Wenn Sie eine Gleichstromanlage oder eine Niederfrequenzanlage mit einer Nennspannung von 110 Kilovolt in Betrieb nehmen möchten, müssen Sie dies der zuständigen Behörde anzeigen.
Volltext	Wenn Ihre Anlage keine anderen behördlichen Genehmigungen erfordert, die den Immissionsschutz betreffen, müssen Sie die Inbetriebnahme bei der zuständigen Behörde anzeigen. Dafür haben Sie bis spätestens 2 Wochen vor Inbetriebnahme Zeit. Wenn Sie eine Niederfrequenzanlage mit weniger als 110 Kilovolt in Betrieb nehmen wollen, müssen Sie erforderliche Unterlagen nur dann einreichen, wenn die zuständige Behörde Sie dazu auffordert.
Erforderliche Unterlagen	<ul style="list-style-type: none"> • Anzeige mit den für die Anlage maßgebenden Daten • Lageplan
Voraussetzungen	<ul style="list-style-type: none"> • Ihre Anlage überquert oder liegt <ul style="list-style-type: none"> • auf einem Grundstück im Bereich eines Bebauungsplans oder • innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils oder

Modul	Sachverhalt
	<ul style="list-style-type: none"> • auf einem mit Wohngebäuden bebauten Grundstück im Außenbereich.
Kosten	
Verfahrensablauf	<ul style="list-style-type: none"> • Sie reichen die Anzeige mit dem Lageplan schriftlich auf dem Postweg oder elektronisch per E-Mail bei der zuständigen Behörde ein. <ul style="list-style-type: none"> • Die zuständige Behörde nimmt Ihre Anzeige entgegen und prüft sie. • Falls weitere Informationen benötigt werden, kommt die Behörde auf Sie zu.
Bearbeitungsdauer	<p>Es gibt keine gesetzliche Bearbeitungsdauer. Sie müssen die Anzeige bis spätestens 2 Wochen vor Inbetriebnahme der Anlage bei der zuständigen Behörde eingereicht haben. Die Bearbeitung erfolgt zeitnah nach Eingang der Anzeige.</p>
Frist	<p>Sie müssen die Anzeige bis mindestens zwei Wochen vor Inbetriebnahme der Anlage bei der zuständigen Behörde eingereicht haben.</p>
weiterführende Informationen	
Hinweise	<p>Wenn Sie die Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig einreichen, begehen Sie eine Ordnungswidrigkeit.</p>
Rechtsbehelf	<p>Keiner. Da es sich nur um ein Anzeigeverfahren handelt, sind keine rechtlichen Schritte Ihrerseits möglich.</p>
Kurztext	<ul style="list-style-type: none"> • Niederfrequenzanlagen oder Gleichstromanlagen Anzeige der Inbetriebnahme; Entgegennahme <ul style="list-style-type: none"> • Inbetriebnahme von Niederfrequenzanlagen mit einer Nennspannung von 110 Kilovolt oder mehr und von Gleichstromanlagen muss bei zuständiger Behörde angezeigt werden. <ul style="list-style-type: none"> • Bei Niederfrequenzanlagen mit einer Nennspannung von weniger als 110 Kilovolt müssen erforderliche Unterlagen nur auf Verlangen der Behörde vorgelegt werden. • Anzeige muss bis spätestens 2 Wochen vor Inbetriebnahme der Anlage eingereicht werden.

Modul	Sachverhalt
	<ul style="list-style-type: none">• zuständig: zuständige Behörde
Ansprechpunkt	
Zuständige Stelle	
Formulare	
Ursprungsportal	Inbetriebnahme einer Niederfrequenzanlage oder Gleichstromanlage anzeigen, Display commissioning of a low-frequency system or direct current system